PROYECTO: INFONAVIT CESI ACAPULCO
DESCRIPCIÓ: TABLERO GENERAL
SISTEMA: 3F-4H, 220/127 V
LOCALIZACIÓN: ACAPULCO, GUERRER
TAG: TG
TABLERO SELECC.: CP18864N200-P
CORRIENTE(A): 916.72
TRANSFORMADOR: 500 kVA
FACTOR DE OCUPACIÓN: 69.88%
INTERRUPTOR GENERAL: 1300 A

	POLO			TABLERO CONTROL BOMBA PCI	TAB "F0" TABLERO DE FUERZA CELESI	TAB "B" TABLERO ALUMBRADO Y CONTACTOS DELEG.	TAB "D" TABLERO DE FUERZA DELEGACIÓN	TAB "A" TABLERO ALUMBRADO Y CONTACTOS DELEG.	TGE" TABLERO GENERAL EN EMERGENCIA	FP	POTENCIA INSTALADA	FACTOR DE DEMANDA	POTENCIA DEMANDADA	V	I (INSTALADA)	I DEMANDADA	CORRIENTE DE PROTECCIÓN	PROTECCIÓN			FACTORES DE CORRECCIÓN		le	LONGITUD	ALIMENTADORES		CAÍDA DE TENSIÓN	CONDUCTOR DEL NEUTRO	CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA	ÁREA TOTAL DE CONDUCTORES	TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA		POTENCIA	
VA	FASE			39,787	236,297	35,918	73,469	7,683	42,129		W		W	V	A	A	A				FA	FT 35-C	A	m	CANT	AWG ó kcmil	e%	AWG	AWG	mm²	D. MÉTRICA	T. COMERCIAL	FA	FB	FC
W	A	B	C	29,840	189,037	32,326	58,775	6,915	37,916																								
CTO																																	
PCI	1	3	5	1						0.75	29,840	1.00	29,840	220	104.41	104.41	130.52	3	x	150	A	0.80	0.94	138.85	**25**	**3**	**2/0**	**0.75**	2/0	6	*1313.8*	*63 mm*	*2-1/2"*	9947	9947	9947
TAB "FC"	2	4	6		1					0.8	189,037	0.71	133,948	220	620.12	439.40	549.25	3	x	600	A	0.80	0.94	584.31	**55**	**6**	**400**	**1.79**	400	1/0	*3199.9*	*77.91 mm*	*2T-3 1/2"*	63698	62670	62670
TAB "B"	7	9	11			1				0.9	32,326	0.80	25,955	220	94.26	75.66	94.60	3	x	100	A	0.80	0.94	100.64	**55**	**3**	**2**	**2.21**	2	8	*729.9*	*53 mm*	2"	10581	10802	10753
TAB "FC"	8	10	12					1		0.8	58,775	0.94	55,045	220	192.81	180.57	225.71	3	x	225	A	0.80	0.94	240.12	**35**	**3**	**4/0**	**1.32**	4/0	4	*1908.9*	*78 mm*	3"	20011	19382	19382
TAB "A"	13	15	17				1			0.9	6,915	0.83	5,773	220	20.16	16.83	21.04	3	x	30	A	0.80	0.94	22.39	**35**	**3**	**4**	**0.71**	6	10	*441.2*	*35 mm*	*1-1/4"*	2305	2305	2305
TGE	14	16	18						1	0.9	37,916	0.90	34,232	220	110.56	99.82	124.77	3	x	150	A	0.80	0.94	132.74	**15**	**3**	**2/0**	**0.44**	2/0	6	*1313.8*	*63 mm*	*2-1/2"*	12497	12497	12921
W																																	
VA																																	

	W	VA
CARGA INSTALADA	**354910**	**435235**
CARGA DEMANDADA	**284784**	**349307**
CARGA FUTURA TOTAL	**299034**	**366956**

FACTOR DE DEMANDA	**0.80**
DESBALANCEO	**1.21%**

PROYECTO: INFONAVIT CESI ACAPULCO
DESCRIPCIÓN: TABLERO GENERAL
SISTEMA: 3F-4H, 220/127 V
VIENE DE: TG1
LOCALIZACIÓN: ACAPULCO, GUERRERO
TAG: TAB "F0"
TABLERO SELECCIONADO: CP18864N202C-P
CORRIENTE INSTALADA: 439.9 A

	POLO			TABLERO CONTROL BOMBAS BAR-21.02.03	LGAR-01.02.03	LMA-01.02	UC-01.02	VE-01.02	VE-04.05	ELEVADOR	UE_05.06	FP	POTENCIA INSTALADA	FD	POTENCIA DEMANDADA	V	I (INSTALADA)	I DEMANDADA	CORRIENTE DE PROTECCIÓN	PROTECCIÓN			FACTORES DE CORRECCIÓN		le	LONGITUD	ALIMENTADORES	CAÍDA DE TENSIÓN	CONDUCTOR DEL NEUTRO	CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA	ÁREA TOTAL DE CONDUCTORES	TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADA		POTENCIA	
VA	FASE			6,994	61,728	7,031	2,253	476	280	8,667	150		W		W	V	A	A	A				AGRUPAMIENTO	TEMPERATURA DE 30°C	A	m	AWG ó Kcmil	e%	AWG	AWG	mm²	D. MÉTRICA	T. COMERCIAL	FA	FB	FC
W	A	B	C	5,595	49,383	5,625	1,802	381	224	7,800	120																								
CTO																																			
PD-01	**1**	**3**	**5**	**3**								0.8	16,785	0.66	11,078	220	55.06	36.34	45.43	3	x	50	A	0.80	0.94	48.33	40	**4**	**1.07**	**4**	**10**	*266.8*	*35 mm*	*1-1/2"*	5595	5595	5595
PD-02	**2**	**4**	**6**		**1**					0.8	49,383	1.00	49,383	220	162.00	162.00	202.49	3	x	225	A	0.80	0.94	215.42	40	**4/0**	1.36	-	**4**	*792.5*	*53 mm*	2"	16461	16461	16461
PD-03	**7**	**9**	**11**		**1**					0.8	49,383	1.00	49,383	220	162.00	162.00	202.49	3	x	225	A	0.80	0.94	215.42	40	**4/0**	1.46	-	**4**	*792.5*	*53 mm*	2"	16461	16461	16461
PD-04	**9**	**10**	**12**			**1**				0.8	49,383	1.00	49,383	220	162.00	162.00	202.49	3	x	225	A	0.80	0.94	215.42	45	**4/0**	1.53	-	**4**	*792.5*	*53 mm*	2"	16461	16461	16461
PD-05	**13**	**15**	**17**				**1**			0.8	5,625	1.00	5,625	220	18.45	18.45	23.07	3	x	30	A	0.80	0.94	24.54	26	**8**	0.89	-	**10**	*100.3*	*27 mm*	1"	1875	1875	1875
PD-06	**14**	**16**	**18**							0.8	5,625	1.00	5,625	220	18.45	18.45	23.07	3	x	30	A	0.80	0.94	24.54	17	**8**	0.54	-	**10**	*100.3*			1875	1875	1875
PD-07	**19**	**21**						**1**		0.8	1,922	1.00	1,922	220	10.92	10.92	13.33	2	x	60	A	0.80	0.94	14.52	14	**4**	0.13	-	**10**	*141.2*	*35 mm*	*1-1/4"*	961	961	
PD-08	**25**		**23**				**1**			0.8	1,922	1.00	1,922	220	10.92	10.92	13.33	2	x	60	A	0.80	0.94	14.52	16	**4**	0.15	-	**10**	*141.2*			961	961	
PD-09		**27**	**29**					**2**		0.8	762	1.00	762	220	4.33	4.33	5.41	2	x	15	A	0.80	0.94	5.76	24	**10**	0.31	-	**12**	*43.1*	*21 mm*	3/4"	381	381	
PD-10		**26**							**2**	0.8	448	1.00	448	127	4.41	4.41	5.51	1	x	15	A	0.80	0.94	5.66	62	**10**	1.40	10	**12**	*43.1*	*21 mm*	3/4"	448				
PD-11		**20**	**22**	**24**					**1**	0.9	7,800	1.00	7,800	220	22.74	22.74	28.43	3	x	30	A	0.80	0.94	30.24	50	**6**	**1.83**	-	**10**	*156.2*	*27 mm*	1"	2600	2600	2600
CANTIDAD				3	3	2	2	2	2	1	2																						
W				16,785	148,148	11,250	3,604	762	448	7,800	240																						
VA				20,981	185,185	14,063	4,505	953	560	8,667	300																						

	W	VA
CARGA INSTALADA	**189037.4**	**236296.7**
CARGA DEMANDADA	**133947.7**	**167434.6**
CARGA FUTURA TOTAL	140045.0014	175072.25

FACTOR DE DEMANDA	**0.709**
DESBALANCEO	**1.61%**

PROYECTO: INFONAVIT CESI ACAPULCO
DESCRIPCIÓN: TABLERO GENERAL
SISTEMA: 3F-4H, 220/127 V
VIENE DE: TG1
LOCALIZACIÓN: ACAPULCO, GUERRERO
TAG: TAB "FC"
TABLERO SELECCIONADO: CP18864N302C-P
CORRIENTE NOMINAL(A): 180.9

	POLO			UP-01	BOMBAS HIDAULICA	UC-03, UC-05, UC-06, UC-08, UC-09	UC-04, UC-07, UC-11, UC-12, 10, 11, 12	VE-06, VE-07	VE-08, VE-09	UE-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12	FP	POTENCIA INSTALADA	FD	POTENCIA DEMANDADA	V	I (INSTALADA)	I DEMANDADA	CORRIENTE DE PROTECCIÓN	PROTECCIÓN			FACTORES DE CORRECCIÓN		le	LONGITUD	ALIMENTADORES	CAÍDA DE TENSIÓN	CONDUCTOR DEL NEUTRO	CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA	ÁREA TOTAL DE CONDUCTORES	TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADA		POTENCIA	
VA	FASE			42,660	4,663	2,252	1,287	476	658	150		W		W	V	A	A	A				AGRUPAMIENTO	TEMPERATURA DE 30°C	A	m	AWG ó Kcmil	e%	AWG	AWG	mm²	D. MÉTRICA	T. COMERCIAL	FA	FB	FC
W	A	B	C	34,144	3,730	1,802	1,030	381	526	120																									
CTO																																			
PD-01	**1**	**3**	**5**	**1**							0.8	34,144	1.00	34,144	220	112.01	112.01	140.01	3	x	150	A	0.80	0.94	148.94	50	**1/0**	**1.85**	1/0	6	*620.4*	*53 mm*	2"	11381	11381	11381
PD-02	**2**	**4**	**6**		**2**						0.8	7,460	0.50	3,730	220	24.47	12.24	15.29	3	x	20	A	0.80	0.94	16.27	50	**10**	**1.56**	10	12	*76.5*	*21 mm*	3/4"	2487	2487	2487
PD-03	**7**	**9**				**1**	**1**			**2**	0.8	3,071	1.00	3,071	220	17.45	17.45	52.35	2	x	60	A	0.80	0.94	23.21	50	**4**	**0.74**	-	10	*141.2*	*35 mm*	*1-1/4"*	1536	1536	
PD-04	**13**		**11**			**2**				**2**	0.8	3,844	1.00	3,844	220	21.84	21.84	65.52	2	x	60	A	0.80	0.94	29.04	50	**4**	**0.93**	-	10	*141.2*			1922		1922
PD-05	**15**	**17**				**1**	**1**			**2**	0.8	3,071	1.00	3,071	220	17.45	17.45	52.35	2	x	60	A	0.80	0.94	23.21	50	**4**	**0.74**	-	10	*141.2*	*35 mm*	*1-1/4"*		1536	1536
PD-06	**8**	**10**				**1**	**1**			**2**	0.8	3,071	1.00	3,071	220	17.45	17.45	52.35	2	x	60	A	0.80	0.94	23.21	50	**4**	**0.74**	-	10	*141.2*			1536	1536	
PD-07	**14**		**12**				**2**			**2**	0.8	2,299	1.00	2,299	220	13.06	13.06	26.13	2	x	30	A	0.80	0.94	17.37	50	**8**	**1.29**	-	10	*72.1*	*21 mm*	3/4"	1150		1150	
PD-08		**16**	**18**					**2**			0.8	762	1.00	762	220	4.33	4.33	12.98	2	x	15	A	0.80	0.94	5.76	50	**10**	**0.64**	-	12	*43.1*	*21 mm*	3/4"		381	381	
PD-09		**21**	**23**						**2**		0.8	1,052	1.00	1,052	220	5.98	5.98	7.47	2	x	15	A	0.80	0.94	7.95	50	**10**	**0.88**	-	12	*43.1*	*27 mm*	1"		526	526
CANTIDAD				1	2	5	5	2	2																										
W				34,144	7,460	9,009	5,148	762	1,052																										
VA				42,660	9,325	11,261	6,435	953	1,315																								20011	19382	19382

	W	VA
CARGA INSTALADA	**60775.0**	**73468.8**
CARGA DEMANDADA	**55045.0**	**60806.3**
CARGA FUTURA TOTAL	57797.25	64219.17

FACTOR DE DEMANDA	**0.94**
DESBALANCEO	**3.00%**

PROYECTO: INFONAVIT CESI ACAPULCO
DESCRIPCIÓN: TABLERO DE ALUMBRADO Y CONTACTOS-CESI
SISTEMA: 3F-4H, 220/127 V
VIENE DE: TG-01
LOCALIZACIÓN: ACAPULCO, GUERRERO
TAG: TAB "A"
TABLERO SELECCIONADO: -K2164N8100S
CORRIENTE TOTAL: 16.85

EQUIPO	POLO			CONTACTO DUPLEX127 V	L2	L3	L4	L5	L6	LUMINARIA WALL-PACK	FP	POTENCIA	FACTOR DE DEMANDA	POTENCIA DEMANDADA	V	I	CORRIENTE DE PROTECCIÓN	PROTECCIÓN			FACTORES DE CORRECCIÓN		le	LONGITUD	CALIBRE	SECCIÓN	CAÍDA DE TENSIÓN	CONDUCTOR DEL NEUTRO	CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA	POTENCIA		
VA	FASE			180	10	17	54	89	2	78		W		W	V	A	A				AGRUPAMIENTO	TEMPERATURA DE 30°C	A	m	AWG	mm²	e%	AWG	AWG	FA	FB	FC
W	A	B	C	162	9	15	49	80	2	50																						
CIRCUITOPOLO																																
A-01	**1**			6							0.9	972	0.60	583	127	5.10	8.76	1	x	15	A	0.80	0.91	7.01	14	10	5.26	0.59	10	12	972		
A-02		**3**		5							0.9	810	0.80	648	127	5.67	9.73	1	x	15	A	0.80	0.91	7.79	30	10	5.26	1.40	10	12		810	
A-03			**5**	5							0.9	810	0.80	648	127	5.67	9.73	1	x	15	A	0.80	0.91	7.79	40	10	5.26	1.87	10	12			810
A-04		**2**		5							0.9	810	1.00	810	127	7.09	12.17	1	x	15	A	0.80	0.91	9.73	30	10	5.26	1.75	10	12	810		
A-06		**4**		5							0.9	810	1.00	810	127	7.09	12.17	1	x	15	A	0.80	0.91	9.73	32	10	5.26	1.87	10	12		810	
A-08			**6**	5							0.9	810	1.00	810	127	7.09	12.17	1	x	15	A	0.80	0.91	9.73	35	10	5.26	2.04	10	12			810
A-07			**11**	6							0.9	972	0.60	583	127	5.10	8.76	1	x	15	A	0.80	0.91	7.01	42	10	5.26	1.76	10	12			972
A-09		**9**			4	4	5		1		0.9	343	1.00	343	127	3.00	5.15	1	x	15	A	0.80	0.91	4.12	10	12	3.31	0.39	12	12		343	
A-10	**7**				2	24					0.9	378	1.00	378	127	3.31	5.68	1	x	15	A	0.80	0.91	4.54	10	12	3.31	0.43	12	12	378		
A-11		**10**						4	0.9	200	0.80	160	127	1.40	2.40	1	x	15	A	0.80	0.91	1.92	35	10	3.31	0.64	12	12		200	
CANTIDAD				37	6	28	5	0	1	3																						
W				5,994	54	420	245	0	2	210																						
VA				6,660	60	467	272	0	2	234																			2160	2163	2592

	W	VA
POTENCIA INSTALADA	**6915.00**	**7693.33**
POTENCIA DEMANDADA	**5773.40**	**6414.69**
CARGA FUTURA TOTAL	**6062.07**	**6735.63**

FACTOR DE DEMANDA	**0.83**
DESBALANCEO	**0.14%**

PROYECTO: INFONAVIT-ACAPULCO
DESCRIPCIÓN: TABLERO ALUMBRADO Y CONTACTOS - DELEGACIÓN
SISTEMA: 3F-4H, 220/127 V
VIENE DE: TG-01
LOCALIZACIÓN: ACAPULCO, GUERRERO
TAG: TAB "B" DELEGACIÓN
TABLERO SELECCIONADO: NQ424AB2255
CORRIENTE TOTAL: 94.37

EQUIPO	POLO			CONTACTO DUPLEX127 V	L2	L3	L4	L5	L6	F&C MCA. TRANSF. MOD. FC0860314 0.22 HP 115v/1950Hz	F&C MCA. TRANSF. MOD. FC0810014 0.44 HP 115v/1950Hz	LUMINARIA WALLPACK	FP	POTENCIA INSTALADA	FACTOR DE DEMANDA	POTENCIA DEMANDADA	V	I	CORRIENTE DE PROTECCIÓN	PROTECCIÓN			FACTORES DE CORRECCIÓN		le	LONGITUD	CALIBRE	SECCIÓN	CAÍDA DE TENSIÓN	CONDUCTOR DEL NEUTRO	CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA	POTENCIA		
VA	FASE			180	10	39	52	89	2	182	365	56		W		W	V	A	A				AGRUPAMIENTO	TEMPERATURA DE 30°C	A	m	AWG	mm²	e%	AWG	AWG	FA	FB	FC
W	A	B	C	162	9	35	47	80	2	164	328	50																							
CIRCUITO																																			
B-01	**1**			6									0.9	972	0.60	583	127	8.50	10.63	1	x	15	A	0.70	1.00	12.15	14	10	5.26	0.71	10	12	972		
B-02	**2**			7									0.9	1,134	0.60	680	127	9.92	12.40	1	x	15	A	0.70	1.00	14.17	30	10	5.26	1.78	10	12	1134		
B-03		**3**		6									0.9	972	0.60	583	127	8.50	10.63	1	x	15	A	0.70	1.00	12.15	40	10	5.26	2.04	10	12	972		
B-04		**4**		7									0.9	1,134	0.60	680	127	9.92	12.40	1	x	15	A	0.70	1.00	14.17	30	10	5.26	1.78	10	12		1134	
B-05			**5**	8									0.9	1,296	0.60	778	127	11.34	14.17	1	x	15	A	0.70	1.00	16.20	30	10	5.26	2.04	10	12			1296
B-06			**6**	9									0.9	1,458	1.00	1,458	127	12.76	15.94	1	x	20	A	0.80	1.00	15.94	30	10	5.26	2.29	10	12			1458
B-07	**7**			9									0.9	1,458	1.00	1,458	127	12.76	15.94	1	x	20	A	0.80	1.00	15.94	30	10	5.26	2.29	10	12	1458		
B-08	**8**			9									0.9	1,458	1.00	1,458	127	12.76	15.94	1	x	20	A	0.80	1.00	15.94	30	10	5.26	2.29	10	12	1458		
B-09		**9**		6									0.9	972	0.60	583	127	8.50	10.63	1	x	15	A	0.80	1.00	10.63	30	10	5.26	1.53	10	12		972	
B-10		**10**		9									0.9	1,458	1.00	1,458	127	12.76	15.94	1	x	20	A	0.80	1.00	15.94	30	10	5.26	2.29	10	12		1458	
B-11			**11**	7									0.9	1,134	1.00	1,134	127	9.92	12.40	1	x	15	A	0.80	1.00	12.40	30	10	5.26	1.78	10	12		1134	
B-12		**12**		8									0.9	1,296	1.00	1,296	127	11.34	14.17	1	x	15	A	0.80	1.00	14.17	30	10	5.26	2.04	10	12	1134		
B-13	**13**			8									0.9	1,296	0.60	1,037	127	11.34	14.17	1	x	15	A	0.80	1.00	14.17	30	10	5.26	2.04	10	12	1296		
B-14	**14**			8									0.9	1,296	0.60	778	127	11.34	14.17	1	x	15	A	0.80	1.00	14.17	30	10	5.26	2.04	10	12	1296		
B-15		**15**		8									0.9	1,296	0.60	778	127	11.34	14.17	1	x	15	A	0.80	1.00	14.17	30	10	5.26	2.04	10	12		1296	
B-16		**16**		8									0.9	1,296	0.60	778	127	11.34	14.17	1	x	15	A	0.80	1.00	14.17	30	10	5.26	2.04	10	12		1296	
B-17			**17**	8									0.9	1,296	0.60	778	127	11.34	14.17	1	x	15	A	0.80	1.00	14.17	30	10	5.26	2.04	10	12			1296
B-18			**18**	6									0.9	972	0.60	583	127	8.50	10.63	1	x	15	A	0.80	1.00	10.63	30	10	5.26	1.53	10	12		972	
B-19		**19**			4	8	8						0.9	692	0.80	554	127	6.05	7.57	1	x	15	A	0.80	1.00	7.57	30	12	3.31	1.73	12	12	692		
B-20		**20**			1	7	5						0.9	489	0.80	391	127	4.28	5.35	1	x	15	A	0.80	1.00	5.35	30	12	3.31	1.22	12	12	489		
B-21			**21**		4	14				3			0.9	532	0.80	426	127	4.65	5.82	1	x	15	A	0.80	1.00	5.82	30	12	3.31	1.33	12	12	532		
B-22			**22**			13				1			0.9	457	0.80	366	127	4.00	5.00	1	x	15	A	0.80	1.00	5.00	30	12	3.31	1.14	12	12		457	
B-23			**23**			10	8						0.9	726	0.80	581	127	6.35	7.94	1	x	15	A	0.80	1.00	7.94	30	12	3.31	1.81	12	12			726
B-24			**24**			22							0.9	770	0.80	616	127	6.74	8.42	1	x	15	A	0.80	1.00	8.42	30	12	3.31	1.92	12	12			770
B-25		**25**			29								0.9	261	0.80	209	127	2.28	2.85	1	x	15	A	0.80	1.00	2.85	30	12	3.31	0.65	12	12	261		
B-26		**26**						8					0.9	640	0.80	512	127	5.60	7.00	1	x	15	A	0.80	1.00	7.00	30	12	3.31	1.60	12	12	640		
B-27			**27**					9					0.9	720	0.80	576	127	6.30	7.87	1	x	15	A	0.80	1.00	7.87	30	12	3.31	1.80	12	12			720
B-28			**28**							4	1		0.9	985	1.00	985	127	8.62	10.77	1	x	15	A	0.80	1.00	10.77	30	10	5.26	1.55	10	12		985	
B-29			**29**							2	2		0.9	985	1.00	985	127	8.62	10.77	1	x	15	A	0.80	1.00	10.77	30	10	5.26	1.55	10	12		985	
B-30			**30**							3	1		0.9	821	1.00	821	127	7.18	8.97	1	x	15	A	0.80	1.00	8.97	30	10	5.26	1.29	10	12		821	
B-31		**31**								4	1		0.9	985	1.00	985	127	8.62	10.77	1	x	15	A	0.80	1.00	10.77	30	10	5.26	1.55	10	12	985		
B-32		**33**								5			0.9	821	1.00	821	127	7.18	8.97	1	x	15	A	0.80	1.00	8.97	30	10	5.26	1.29	10	12		821	
B-33		**34**							5				0.9	250	1.00	250	127	2.19	2.73	1	x	15	A	0.80	1.00	2.73	30	12	3.31	0.62	12	12		250	
CANTIDAD				137	38	74	21	17	4	18	5	5																							
VA				24,660	342	2,590	987	1,360	8	2,954	1,641	250																							
W				22,194	380	2,878	1,097	1,511	9	3,282	1,824	278																					10681	10862	10753

	W	VA
POTENCIA INSTALADA	**32326.36**	**35918.18**
POTENCIA DEMANDADA	**25995.36**	**28839.29**
CARGA FUTURA TOTAL	27253.13	30281.25

FACTOR DE DEMANDA	**0.80**
DESBALANCEO=	**1.94%**

PROYECTO: INFONAVIT CESI ACAPULCO
DESCRIPCIÓN: TABLERO DE ALUMBRADO Y CONTACTOS EN EMERGENCIA
SISTEMA: 3F-4H, 220/127 V
VIENE DE: TAB "L"
LOCALIZACIÓN: ACAPULCO, GUERRERO
TAG: TAB "H" - CESI
TABLERO SELECCIONADO: NQ184AB100S
CORRIENTE TOTAL(A): 37.01

| EQUIPO | POLO | | | CONTACTO DUPLEX127 V | L1 | L3 | SERVICIOS ESPECIALES | L5 | L6 | L2 | L7 | FP | POTENCIA INSTALADA | FACTOR DE DEMANDA | POTENCIA DEMANDADA | V | I (INSTALADA) | I DEMANDADA | CORRIENTE DE PROTECCI