


CENTRO DE ATENCIÓN CESI INFONAVIT
CAMPECHE
Lote 14-A, Av. Miguel Aleman, San Francisco de Campeche,
Campeche

PROYECTO EJECUTIVO
INSTALACIÓN SANITARIA



- NOTAS:
- LA UBICACION DEL COLECTOR MARGINAL SE TENDRA QUE CONFIRMAR DE ACUERDO A LA FACTIBILIDAD.
 - TODAS LAS INSTALACIONES DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, DEBERAN SOMETERSE A UNA PRUEBA HIDROSTATICA DE 10 m.c.a. (1 kg/cm²) DURANTE UN TIEMPO MÍNIMO DE 2 HORAS, ADEMÁS DE QUE DICHA PRUEBA SE REALIZARA POR SECCIONES Y ANTES DE TERMINARSE MUROS Y PISOS, PERO ASEGURANDO LA CORRECTA UNIÓN DE TODAS LAS CONEXIONES DE ACUERDO A LA NORMA: NOM-001-CONAGUA-2009.
 - LAS PUNTAS DE LA TUBERÍA INSTALADA DEBERÁN SER TAPADAS PROVISIONALMENTE, PARA EVITAR LA ENTRADA DE BASURA.
 - ANTES DE COLOCAR LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO: MUROS, TRABES Y LOSAS, DEBERÁ DE PREVENIRSE LA PREPARACION PARA PASOS DE TUBERÍA DEJANDO UNA CAMERA DE TUBERÍA DE PVC, DE UN DIAMETRO MAYOR AL DIAMETRO DEL PROYECTO, DEBIENDOSE RESPETAR DIAMETROS, POSICIÓN EN PLANTA Y ELEVACION.
 - CUALQUIER INTERFERENCIA QUE SE TENGA CON LA INSTALACION PROYECTADA, CON LAS OTRAS INSTALACIONES DEBERÁ DE RESOLVERSE CON LA COORDINACION Y APROBACION DE LA SUPERVISION PARA SU CORRECTA Y ADECUADA COLOCACION POR PARTE DEL CONTRATISTA.

DRENAJE SANITARIO
ISOMETRICO GENERAL

NÚMERO DEL PLANO: CA-E-PL-HS-004-00 D

FECHA: 00-00-00 ACOTACION: ESCALA: S/ESC

UBICACION DEL ARCHIVO: MTS



USO ESPECIFICO DEL PREDIO:

TIPO DE TRAMITE:

DATOS DEL PROPIETARIO		DATOS GENERALES	
NOMBRE:	No.:	DATOS DEL PREDIO	
CALLE:		CLAVE CATASTRAL:	USO
COLOMIA:		CONDominio:	AREA: M2
DELEGACION:		MEDIDA DEL FRENTE:	LOTES: m
TELEFONO:		DIRECCION:	FONDO: m
FIRMA:		CALLE:	No OFICIAL:
DATOS DEL D.R.O		ENTRE LA CALLE Y LA CALLE:	PLURIFAMILIAR (CONDOMINIO)
NOMBRE: xx		COLOMIA:	COMERCIAL
DIRECCION: xx		DELEGACION:	SERVICIOS
DELEGACION: xx		DICTAMEN DE USO DE SUELO	INDUSTRIAL
TELEFONO: xx		No. DE FOLIO:	
FIRMA:		FECHA:	
CALCULISTA MECANICO		NORMATIVIDAD	
NOMBRE: GERARDO MIGUEL JURADO DOMINGUEZ		CONCEPTO	NORMA
CEDULA PROFESIONAL: 6148259		ALTURA MAXIMA PERMITIDA	PROYECTO
DIRECCION: Rio Amazonas 30, Piso 1, Col. Cuauhtémoc.		COEFICIENTE DE OCUPACION DEL SUELO	DIP.
DELEGACION: Cuauhtémoc, Ciudad de México		COEFICIENTE DE UTILIZACION DEL SUELO	
TELEFONO MOVIL: (044) 95 - 39 - 29 - 91		COEFICIENTE DE ABSORCION DEL SUELO	
FIRMA:		PORCENTAJE DEL AREA LIBRE	
DATOS DEL D.R.O		RESTRICCION AL FRENTE	
NOMBRE: ..		CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	
CEDULA PROFESIONAL: ..	COL.	RESTRICCIONES DIC. USO DE SUELO	
DIRECCION: ..			
TELEFONO:			
FIRMA:			

RIVERO BORRELL - GUTIERREZ
ARQUITECTOS ingenor

DATOS DE LA CONSTRUCCION

CONCEPTO	A. CONSTRUIDA	OBRA NUEVA	REGULARIZACION	LICENCIA ANTERIOR	
	M ²	M ²	M ²	Nº LIC.	FECHA
SOTANO					
PLANTA BAJA					
1er NIVEL					
MEZZANINE					
2do. NIVEL					
3er NIVEL					
VOLADOS					
ESTACIONAMIENTO					
OTROS					
TOTAL DE M ²					
BARDEO ML					
ALINEAMIENTO ML					
DEMOLICION					

ESCALA: S/ESC

COTAS: METROS

CLAVE: HS-04 D

Este plano sustituye a los anteriores

REVISIÓN - 00 16 marzo 2018

SELO

PLANO APTO PARA CONSTRUCCION